

Rypin, 16 grudnia 2022 roku

ZS2.272.A.22.2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostaw chemii basenowej do Rypińskiego Centrum Sportu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
Numer postępowania ZS2.272.A.22.2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na treść zapytania, które wpłynęło 15 grudnia 2022 roku wyjaśniam i zmieniam Zapytanie ofertowe w następujący sposób:

Treść zapytania:

Zamawiający w formularzu cenowym w pozycji 1 wymienił środek „Płynny preparat zawierający nieorganiczny związek chloru stosowany do dezynfekcji wody basenowej oraz do dezynfekcji ogólnej zbiorników, pojemników i instalacji wodnych. Własności: przezroczysty, żółtawy płyn o zawartości aktywnego chloru min. 13 % Opakowanie 20-50kg.” Czy zamawiający wymaga aby środek był bakteriobójczy czy też bakteriobójczy, grzybobójczy czy wirusobójczy?

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania:

Zamawiający zmienia opis pozycji Nr 1 w Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy na następujący:

„Płynny preparat zawierający nieorganiczny związek chloru stosowany do dezynfekcji wody basenowej oraz do dezynfekcji ogólnej zbiorników, pojemników i instalacji wodnych. Własności: przezroczysty, żółtawy płyn o zawartości aktywnego chloru min. 13 %, bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Opakowanie 20-50 kg”.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2
w Rypinie
mgr Henryk Jan Kielkowski